


YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Dno: YM146/6221/2006 1 (2)

Annettu: 1.6.2006

Voimassa: 31.5.2011

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

VATETTE-PE PE-putken (16-50 mm) puserrusliittimet.

HAKIJA

AB GUSTAVSBERG, Vårgårda, Ruotsi

VALMISTAJA

AB GUSTAVSBERG, Vårgårda, Ruotsi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä lueteltujen liittimien soveltuvan käytettäväksi kylmävesilaitteistossa PE-putkien liittiminä.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Liittimet sijoitetaan ja asennetaan vaihdettaviksi siten, että ne on helppo rakenteita rikkomatta tarkastaa ja korjata sekä siten, että mahdollinen vesivuoto ohjataan rakenteilla näkyville ja täten estetään veden huomaamaton ja haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan 2001-01-18 päivättyä laadunvalvontasopimusta Dnr 210-96-0807.

MERKITSEMINEN

Liittimiin on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus "Vatette" ja liittimen koko. Liittimien varastopakkauksiin on lisäksi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 1.6.2006 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2011 saakka.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07
Telefax (09) 160 39680


www.ymparisto.fi

**HYVÄKSYNNÄN
PERUSTEET**

Ympäristöministeriön päätös YM167/6221/2001

Tulosryhmän päällikkö
Rakennusneuvos
Erkki Laitinen

Yli-insinööri


Timo Huhtaluoma
puh. 358 9 1603 9666
fax 358 9 1603 9680
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi**LIITTEET:**Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus**TIEDOKSI:**Statens Provningsanstalt, Tomas Nilsson
Box 857, S-501 15 Borås, Sverige