

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 3900/89


med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL


VATETTE väggkopplingssystem

- Innehavare** Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 Vårgårda,
Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01, E-post: info@gustavsberg.com,
Hemsida: www.gustavsberg.com, Organisationsnr: 556441-9918.
- Produkt** VATETTE väggkopplingssystem består av:
Blandarfästen för anslutning av blandare. VA 10 28 57 c/c 160 och VA 11 28 57 c/c 150 är avsedda för rör förlagda i regelvägg och möjliggör skarvlös genomföring genom vägg. VA 63 11 70 c/c 160 och VA 63 17 70 c/c 150 är avsedda för utanpåliggande förläggning. Kopplingarnas dimension är 12, 15 eller 18 mm och avsedda för kopparrör och rostfria rör. Kopplingar för PEX-rör återfinns i separat typgodkännandebevis 0041/01. Blandarfästen går att få med typgodkända avstängare, VA 631160.
Väggbrickor för 1, 2 eller 3 rör. Kopplingar för kopparrör och PEX-rör i dimension 10, 12, 15 och 22 mm återfinns i separat typgodkännandebevis 0995/74. Kopplingar för Alu-PEX- och PB-rör i dimension 16 mm återfinns i 0025/02.
Vattenberörda delar tillverkas av avzinkningshärdig mässingslegering.
- Avsedd användning** Blandarfästen är avsedda för montering av sanitetsarmatur vid dold eller synlig rörförläggning. Väggbrickorna är avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning.
- Handelsnamn** Vatette blandarfästen: VA 10 28 57, VA 11 28 57, VA 63 11 70, VA 63 17 70.
Vatette väggbrickor 1, 2 och 3 håls: VA 63 43 80, VA 63 43 82 och VA 63 43 84, VA 63 44 07, VA 63 44 98, VA 63 44 99.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).
- | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|
| Vattentäta skikt | 6:5331, | 4:e meningen |
| Installationer för tappvatten | 6:62, | 2:a stycket |
| Material, utförande m.m. | 6:625, | 1:meningen och
4: stycket |

- Tillhörande handlingar** VATETTE – blandarfäste 150 c-c, 2 sidor, märkt 636 225/4 08.06, VATETTE – blandarfäste 160 c-c, 2 sidor, märkt 636 224/5 07.06, VATETTE – väggbricka Dy 10/12/15, märkt 634 398/6 06.04, VATETTE – väggbricka Dy 15/16, märkt 633 376/6 07.12, VATETTE – väggbricka Dy 18/22, märkt 636 415/2 07.12
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar angivna i förteckning till kontrollavtal daterad 2008-09-17, och projektnummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|---|---|
| Innehavare/tillverkningsställe | Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | VA nr ... |
| Typgodkännandets nummer | 3900/89 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 89E40030, F204391 A, F204391 B, P400195 och P008897-9A från SP. Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC, daterad 2009-01-12.
- Kommentarer** Kopplingarna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 18 och nr 12. Täthetsprovning har skett enligt SS 92 36 12.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2004-02-23 och projektnummer T200147.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t.o.m. 2014-01-25.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ronald Green


Krister Svensson

