


# Danmarks Gasmateriel Prøvning

Danish Governmental Gas Institute

ANKOM

1999 -11- 17



TRANEGAARDSVEJ 20  
DK-2900 HELLERUP

TELEPHONE: +45 39 62 43 85  
TELEFAX : +45 39 62 43 02  
E-MAIL : dgp@dgp.dk  
HOMEPAGE : www.dgp.dk

GIRO : 934 - 7623  
SE NR. : 11 84 33 28

Gustavsberg Vårgårda Armatur AB  
S-447 81 Vårdårda

Date: 15. november 1999  
VJ/lb  
j.nr. TV-00126  
brevnr. 0008

Att.: Tony Jonsson

## **Vedr.: Teknisk vurdering af fittingsystem Vatette.**

---

Hermed fremsendes DGP's tekniske vurdering (TV-00126) af 15. november 1999, for Deres fittingsystem Vatette - klemringskoblinger, vægbrik.

Faktura for omkostning i forbindelse med udsendelse af den tekniske vurdering vil blive fremsendt efterfølgende.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Vibeke Jørgensen'.

Vibeke Jørgensen



# Teknisk Vurdering

## TV-000126

| <b>IDENTIFIKATION:</b> |  |
|------------------------|--|
| EMNE:                  | Fittingsystem Vatette - klemringskoblinger, vægbrik  |
| FABRIKAT:              | Gustavsberg Vårdårda Armatur AB  |
| TYPEBETEGNELSE:        | Rak koppling (gruppenr. 1130)<br>Lången (gruppenr. 1130 S)<br>Rak koppling (gruppenr. 1136)<br>Rak koppling (gruppenr. 1138)<br>Vinkelkoppling (gruppenr. 1139)<br>Vinkelkoppling (gruppenr. 1145)<br>Vinkelkoppling (gruppenr. 1147)<br>T-rørskoppling (gruppenr. 1150)<br>T-rørskoppling (gruppenr. 1165)<br>T-rørskoppling (gruppenr. 1166)<br>T-rørskoppling (gruppenr. 1167)<br>Ventilfæste (gruppenr. 1175)<br>Förminskning (gruppenr. 1215)<br>Klämring (gruppenr. 1217)<br>Provtrykningsprop (gruppenr. 1218)<br>Plugg (gruppenr. 1219)<br>Kopplingsmutter (gruppenr. 1220)<br>Halvkoppling (gruppenr. 1255)<br>Stødhylsa (gruppenr. 1222)<br>Vægbricka, 1-håls (gruppenr. 1261) |
| INDSENDER:             | Gustavsberg Vårdårda Armatur AB  |
| ANVENDELSE:            | Klemringskoblingerne kan anvendes til samling af kobberrør med rørdimensioner Ø6-28  |
| VURDERINGSGRUNDLAG:    | Stockholm Energi Distribution Protokol 89-7865-0 af 16.06.1989   |
| BEMÆRKNINGER:          | Klemringskoblingerne kan benyttes til bygas, naturgas og F-gas ved et tryk indtil 100 mbar og i øvrigt i.h.t. Gasreglementets bestemmelser.  |
| KONKLUSION:            | Fittingsystem Vatette kan anvendes til formålet  |

Dato: 15. november 1999

  
Vibeke Jørgensen