

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0042/05

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: TAPPVATTEN**  
**Avstängnings- och reglerventiler**  
**Avstängningsventiler, manuella**

## AB Gustavsberg, Vatette kulventil

Innehavare	AB Gustavsberg, 447 81 VÅRGÅRDA, Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401, E-post: <a href="mailto:info@gustavsberg.com">info@gustavsberg.com</a> , Hemsida: <a href="http://www.gustavsberg.com">www.gustavsberg.com</a> , Org.nr 556441-9918.	
Produkt	Förkromade avstängningsventiler av kulkiktyp för varmt och kallt tappvatten, tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering. Kulventilerna tillverkas i dimensionerna DN 12, DN 15, DN 18 och DN 25 med typgodkända Vatette klämringskopplingar. Se typgodkännandebevis 0995/74 "Vatette". Stödhylsa skall användas vid sammanfogning av mjuka eller halvhårda oförkromade kopparrör, förkromade kopparrör samt PEX-rör.	
Avsedd användning	Avstängningsventiler för kallt och varmt tappvatten. Kulventilerna skall vara förlagda utbytbara (ej godkänd för dold förläggning).	
Handelsnamn	Vatette kulventil	
Godkännande	Kulventilerna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Tappvatten, allmänt	6:611, 1:a och 3:e stycket
	Material, utförande, m.m.	6:615, 1:a och 5:e meningen
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad av SITAC 2005-06-01.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-12-14 och diarienummer 210-96-0807 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.	



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2005-06-08

**Tg-bevis nr 0471/02**

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: AB Gustavsberg, Vårgårda fabriken.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av:  Kulventilerna är märkta med <b>Gustavsberg</b>  Emballage till kulventilerna är märkta med följande:  Tillverkarens namn och tillverkningsort <b>AB Gustavsberg</b> Boverkets inregistrerade varumärke <b>†</b> SITAC:s ackrediteringsnummer <b>SITAC 1422</b> Produktens typbeteckning <b>Se under punkten handelsnamn</b> Typgodkännandebevisets nummer <b>0042/05</b> Dimension sammanfogning <b>DN 12, DN 15 eller DN 22</b> Löpande tillverkningsnummer eller -datum <b>nr/datum</b> Besiktningsorgan <b>SP</b>
Bedömnings- underlag	Provrappporter nr. E30147C/91K1 3270 och ETK P5 01772 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Kommentarer	Vatette kulventiler är godkända i enlighet med NKB Produktregler nr 13 "Avstängningsventiler", daterad oktober 1989.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2010-06-08

Johan Åkesson

Ronald Green