

# YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Dno: YM241/6221/2003 1 (2)

Annettu: 23.4.2004

Voimassa: 22.4.2009

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

Vårgårda vesipostiventtiili (VA no 1020005, 102015, 102018, 102055, 102068 ja 132025) sisäänrakennetuin yksisuuntaventtiilein.

## HAKIJA

GUSTAVSBERG VÅRGÅRDA ARMATUR AB, Gustavsberg, Ruotsi

## VALMISTAJA

GUSTAVSBERG VÅRGÅRDA ARMATUR AB, Gustavsberg, Ruotsi

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen vesipostiventtiilien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sulku- ja yksisuuntaventtiileille asetetut vaatimukset.

Vesipostiventtiilit kuuluvat paineryhmään 150 kPa, kun normivirtaama on 0,2 dm<sup>3</sup>/s ja äänitasoryhmään 2.

## LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB:n ja valmistajan välillä 5.12.1996 tehtyä laadunvalvontasopimusta no 210-96-0807.

## MERKITSEMINEN

Vesipostiventtiilin runkoon on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus "Gustavsberg". Runkoon tai pakkaukseen on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki ja valmistajan tunnus "Gustavsberg".

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,  
00023 VALTIONEUVOSTO  
Puhelin (09) 160 07  
Telefax (09) 160 39680  
www.ymparisto.fi

Dno:

YM241/6221/2003

2 (2)



**VOIMASSAOLOAIKA**

Päätös tulee voimaan 23.4.2004 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 22.4.2009 saakka.

Tulosryhmän päällikkö  
Rakennusneuvos

  
Erkki Laitinen

Yli-insinööri

  
  
Timo Huhtaluoma  
puh. 358 9 16039680  
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

**LIITTEET:**

Tyypihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimusohje  
Valitusosoitus

**TIEDOKSI:**

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Geron Johansson)  
Box 857, S-501 15 Borås, Sverige

thu.epy.ym241-2003.doc