



System VATETTE är godkänt för Säker Vatteninstallation



Se nya hemsidan: www.vatette.se



- **SPÄNNINGSKORROSION**

Vid användande av klämringsskoppling kan i vissa fall spänningsskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) m.m. För att undvika spänningsskorrosion rekommenderas att Vatettemuttern lossas direkt efter åtdragningen och därefter lätt dras åt igen. Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna som uppstår vid första åtdragningen.

- **LIKNANDE DETALJER AV ANNAT FABRIKAT** får inte användas tillsammans med System VATETTE.

- **KYLANLÄGGNINGAR**

Medlet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta oss.

OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, "lägg" fett/silikon mellan mutter och skruvdel.