

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 11.4.2012

Voimassa: 10.4.2017

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Vatette Plast messinkiset vesijohtojen liittimet,
PEX-putkien liittiminä koot 12, 15, 18, 22, 25, 28, 32, 40 mm
Monikerrospotkien liittiminä koot 16, 20, 25, 32, 40 mm
PE-putkien liittiminä koot 20, 25, 32, 40 mm

HAKIJA

Villeroy&Boch Gustavsberg AB, Ruotsi

VALMISTAJA

Villeroy&Boch Gustavsberg AB, Ruotsi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen liittimien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman PEX-putkien-monikerrospotkien ja PE-putkien liittimille asettamat vaatimukset.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

PE-putkien liittimet soveltuvat käytettäväksi vain kylmävesilaitteistossa.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB:n välillä 14.11.2008 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta 210-96-0807.

MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 11.4.2012 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 10.4.2017 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN)
siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

Tuotteella on aikaisemmin ollut Ympäristöministeriön myöntämä
tyyppihyväksyntä YM63/6221/2005.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien liittimien
tyyppihyväksynnästä 15.11.2008, Ympäristöministeriön asetus
monikerrospotkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä 1.10.2009
sekä Ympäristöministeriön asetus PE-putkien liittimien
tyyppihyväksynnästä 15.11.2008.



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Tatu Toivonen
Arvioija
Puh. 020 722 5535
etunimi.sukunimi@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut, Geron Johansson, BOX
857, S-501 15 Borås, Sverige