

Typgodkännandebevis

0037/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VATETTE-PE klämringskoppling för PE-rör

Innehavare

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA,

Organisationsnummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401,

E-post: info@gustavsberg.com, Hemsida: www.vatette.se, www.gustavsberg.com

Produkt

VATETTE-PE, klämringskoppling för PE-rör (PE 80) består av en rak nippel med mutter av avzinkningshärdig mässingslegering samt klämring av plast. Dimensioner Dy 16, 20, 25, 32, 40 och 50 mm.

Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör (PE 80) i kallvatteninstallationer med högsta driftryck 1,0 MPa.

Handelsnamn

VATETTE-PE

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | | |
|--------------------------------|--------|--|
| Installationer för tappvatten* | 6:62, | 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd. |
| Utformning | 6:625, | 1:a och 4:e stycket. |

*Kopplingarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Vatette PE klämringskoppling, Märkt 633294/5 14.01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-096-0807. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB i VÅRGÅRDA

Märkning

Produkten/erna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Tryckmuttern märks med:

VA, VATETTE och dimension D_y

Förpackning är märkta med:

Innehavare

**Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Box
400, 134 29 GUSTAVSBERG**

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension sammanfogning i mm
Löpande tillverkningdatum
Kontrollorgan

**†
SP Certifiering 1002
VATETTE - PE
0037/01
D_y
datum
SP**

Bedömningsunderlag

Rapporterer nr. PO 08612, PO 08854A, PO 08854B, PX00849-11B, PX00849-14I, PX00849-15H, PX00849-16A och PX00849-16D från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

VATETTE-PE är provade mot NKB Produktregler nr. 18.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-10, med giltighetstid t.o.m. 2016-03-09.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-02-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Marcus Tillman

Stefan Coric