

Typgodkännandebevis

0042/05

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VATETTE - kulventiler

Innehavare

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA

Organisationsnummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401

E-post: info@gustavsberg.com, Hemsida: www.vatette.se, www.gustavsberg.com.

Produkt

VATETTE – kulventiler är förkromade avstängningsventiler av kulkiktyp. Ventilerna tillverkas av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering i dimensioner DN 12, DN 15 och DN 22 med typgodkända VATETTE - klämringskopplingar, se typgodkännandebevis 0995/74 och 0019/04.

Avsedd användning

Avstängningsventiler för tappvatten och värmevatten där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna driftryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Ventiler med klämringskopplingar enligt typgodkännande 0995/74 och 0019/04 är avsedda för fogning av rörtyper redovisade i respektive typgodkännande.

Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.

Handelsnamn

VATETTE - kulventiler DN 12, DN 15 och DN 22.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62,	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket.

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VATETTE – kulventil daterad av SP SITAC 2011-03-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-096-0807, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB i VÅRGÅRDA

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Kulventilerna är märkta med:

VATETTE

Förpackning är märkt med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension sammanfogning i mm
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
†
SP Certifiering 1002
Se under punkten handelsnamn
0042/05
DN 12, DN 15 eller DN 22
datum
SP

Bedömningsunderlag

Provrappporter nr. ETk P501772, PX00849-14B, PX00849-16A, PX00849-16B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

VATETTE - kulventiler är godkända i enlighet med NKB Produktregler nr 13

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-10, med giltighetstid t.o.m. 2016-03-09.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-06-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Marcus Tillman

Stefan Coric