

	Dokument	Beskrivningstext enligt AMA 2022	Sidnr.	1
			Utfärdare	Simon Johansson
	Produkt	Vatette Läckagebrytare	Datum	2026-03-03
			Rev	3
Kod	Text			Antal

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT FUNKTION

PSA.7 Vattenfelsbrytare

Fogar på tappvattenledningar och vattenanslutna apparater placerade i utrymmen utan tätskikt ska förses med Vatette läckagebrytare. Sensorer skall placeras på ett vattentätt skikt/ uppsamlande tråg enligt Säker Vatten 2026:1. Detta gäller exempelvis kopplingar i diskbänkskåp samt vid kaffe- och diskmaskin.

LB

XX

Läckagebrytare inkl. kulventil och 1 st fuksensor.
Stänger av vattnet lokalt vid läckage.

Fabrikat: Vatette
RSK: 521 50 23, Artikelnr: FG0901123
Typ: Läckagebrytare
Anslutning: kopparrör Dy10/12/15
Max antal sensorer: 4 st
Tryckklass: PN10
Max arbetstemp: +100 °C
220/230V nätanslutning
Manöverdosa med knapp

Installationen skall utföras enligt Vatettes dokumenterade Monteringsanvisning.

