



MONTERINGSANVISNING

VATETTE STÅL

För stålrör SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Värmeanläggningar

MAX ARBETSTRYCK:

800 kPa (8 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

100°C



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/kulventil.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt; fritt från längsgående repor och grader, slipa vid behov.
2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
3. Drag kopplingen tills den "stumnar".
Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag.

