

VATETTE-PE klämringskoppling för PE-rör

Innehavare/Utfärdat för

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

447 81 Vårgårda, Sverige

Produktbeskrivning

VATETTE-PE, klämringskoppling för PE-rör (PE 80 och PE 100) består av en rak nippel med mutter av avzinkningshärdig mässingslegering samt klämring av plast. Dimensioner Dy 16, 20, 25, 32, 40 och 50 mm.

Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör (PE 80 och PE 100) i kallvatteninstallationer med högsta drifttryck 1,6 MPa. Maxtryck kan begränsas av rörtypen.

Handelsnamn

VATETTE-PE

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VATETTE-PE klämringskoppling, märkt 633294/12 daterad 2022-05-18.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda

Märkning


Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Tryckmuttern märks med:

VA, VATETTE och dimension Dy

Förpackning är märkt med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimension sammanfogning i mm
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifierings-och kontrollorgan

Villeroy & Boch Gustavsberg AB,
VATETTE-PE
Dy
datum
0037/01

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter P0 08612, P0 08854A, P0 08854B, PX00849-11B, PX00849-14I, PX00849-15H, PX00849-16A och PX00849-16D från SP.

Rapport 8P06413, PX00849-18F rev1 och 175318-D från RISE.

Kommentarer

VATETTE-PE är provad mot NKB Produktregler nr. 18 och relevanta delar från SS-ISO 14236.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-02-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-05-19.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkte med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander