

Typgodkännandebevis

SC0056-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

VATETTE Vattenfelsbrytare

Innehavare

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, 447 81 VÅRGÅRDA

Organisationsnummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401

E-post: info@gustavsberg.com, Hemsida: www.vatette.se, www.gustavsberg.com,

Produkt

Vatette Vattenfelsbrytare är utrustad med flödesmätare och tryckmätare för att kontinuerligt registrera förutsättningarna i varje enskilt tappvattensystem.

Vattenfelsbrytaren registrerar hur långa och stora flödena är i tappvattensystemet, om ett avvikande flöde uppmärksammas av systemet stängs vattentillförseln med hjälp av en integrerad kulventil. I systemet ingår även läckagesensorer som placeras där det finns förhöjd risk för läckage. Enhetens inkommande anslutningsända har invändig G 3/4 gänga. Utgående anslutningsända har klämringskoppling Vatette Dy22 för kopparrör, klämringskopplingen omfattas av typgodkännande 0995/74 utfärdat av SP Certifiering.

Vattenberörda mässingsdelar tillverkas av avzinkningshärdig legering.

Avsedd användning

Vatette Vattenfelsbrytare är avsedd att användas i en fastighets tappvattensystem.

Den är framtagen för att, med så stor noggrannhet som möjligt och på ett så effektivt sätt som möjligt, skydda mot vattenläckage. Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar) och max temperatur är 60 °C.

Handelsnamn

VATETTE Vattenfelsbrytare.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62,	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625,	1:a stycket och 4:e stycket

*Produkten uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Vatette vattenfelsbrytare, ver. 637788-1 15.10

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-096-0807. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Villeroy & Boch Gustavsberg AB i VÅRGÅRDA.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Gustavsberg, Vårgårda
†
SP Certifiering 1002
Vatette vattenfelsbrytare
SC0056-15
dimension
datum
SP

Ventilerna märks med VATETTE och pil för strömningsriktning

Bedömningsunderlag

Rapport 6P07562 och ETK 4P08162 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Kommentarer

Ventilerna är godkända i enlighet med NKB produktregler nr. 13 Avstängningsventiler. Vattenfelsbrytarens läckagesäkringsfunktioner enligt tillhörande handling har verifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB enligt SP metod 5314 .

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-05-28.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-01-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman