

# Vatette fördelar- och vattenmätarskåp

Innehavare/Utfärdat för

## Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige

Organisationsnummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401

E-post: [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com) , Hemsida: [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com)

### Produktbeskrivning

Vatette fördelarskåp för montering i regelstomme eller Vatette skåpstativ. Dräneringsrör från skåpet skall ledas till utrymme med avlopp eller vattentätt golv så att eventuella läckage lätt kan spåras och inte omedelbart orsakar skador.

Vatette fördelarskåp är täthetstestat med skyddsror och rör genomföringar i olika dimensioner.

Fördelarskåpet levereras med erforderligt antal rör genomföringar för skyddsror/kabelrör med ytterdiameter 25, 28, 34, 42 eller 50 mm, medföljande täcklock skall användas för de hål som inte utnyttjas för rör genomföringar.

Produkter som ansluts till och som monteras i Vatette fördelarskåp ska vara typgodkända.

### Avsedd användning

Fördelning av inkommande tappvatten och värmevatten.

Inbyggnadsskåp med ingående produkter är avsedda att användas i väggkonstruktionen för att ge en inspekterbar vattenskadesäker installation. Vatette fördelarskåp får inte placeras i våtzon 1.

### Handelsnamn

Vatette vattenmätarskåp / fördelarskåp.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:625, 2:a stycket med allmänt råd

Dolda ytor i rum eller bygnadsdelar

6:9532

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för Vatette Vattenmätarskåp ver. 2019-04-30.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0316-19| 2019-09-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16/20



9P05510



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB i VÅRGÅRDA.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	Gustavsberg, Vårgårda
Handelsnamn	Vatette fördelarskåp
Löpande tillverkningsdatum	ÅÅVV
Typgodkännandets nummer	SC0316-19
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporterna ETz 9P02605 och PX00849-19A från RISE.

### Kommentarer

Vatette fördelarskåp har godkänts i enlighet med NT VVS 129.  
Skyddsroren ska låsas på plats med låsbygel enligt monteringsinstruktionen.

Vid tappkallvatteninstallation ska hänsyn tas till allmänt råd i BBR 6:622 Mikrobiell tillväxt:  
*Installationernas utformning och isolering bör dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24°C.*

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-09-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Marcus Tillman