

# VATETTE-PE klämringsskoppling för PE-rör

Innehavare/Utfärdat för

## Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Industrigatan 1, 447 81 Vårgårda, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556441-9918

Tel: 08-570 39 100, Fax: 08-570 39 401

E-post: [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com), Hemsida: [www.vatette.se](http://www.vatette.se), [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com)

### Produktbeskrivning

VATETTE-PE, klämringsskoppling för PE-rör (PE 80 och PE 100) består av en rak nippel med mutter av avzinkningshärdig mässingslegering samt klämring av plast. Dimensioner Dy 16, 20, 25, 32, 40 och 50 mm.

### Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör (PE 80 och PE 100) i kallvatteninstallationer med högsta driftryck 1,6 MPa. Maxtryck kan begränsas av rörtypen.

### Handelsnamn

VATETTE-PE

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR).

Installationer för tappvatten\*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket  
samt allmänt råd.

### Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

\*Kopplingen uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VATETTE-PE klämringsskoppling, märkt 633294/8 daterad 2018-11-30.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0807, Kontrollorgan: RISE Inspection.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda

Typgodkännande 0037/01 | 2019-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16-20



8P09156



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Tryckmuttern märks med:


VA, VATETTE och dimension Dy

Förpackning är märkt med:

Innehavare

Villeroy & Boch Gustavsberg AB,  
Box 400, 134 29 Gustavsberg

Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Dimension sammanfogning i mm  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

  
RISE, 1002  
VATETTE-PE  
0037/01  
Dy  
datum  
RISE Inspection

## Bedömningsunderlag

Rapporter P0 08612, P0 08854A, P0 08854B, PX00849-11B, PX00849-14I, PX00849-15H, PX00849-16A och PX00849-16D från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 8P06413 från RISE.

## Kommentarer

VATETTE-PE är provad mot NKB Produktregler nr. 18 och relevanta delar från SS-ISO 14236.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-02-13.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-02-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric