



# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE STÅL

för stålrör SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:** Värmeanläggningar, tryckluft, gasol mm.

**MAX ARBETSTRYCK:** 800 kPa (8 bar)

**MAX  
ARBETSTEMPERATUR:** 100°C

**FÖRUTSÄTTNINGAR:**



- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/kulventil.

**MONTERING:**

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt; **fritt från längsgående repor och grader**, slipa vid behov.
2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
3. Drag kopplingen tills den "stumnar".  
Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag.

